

サブリモコン KK-RG-M(別売品)取扱説明書 防水構造(IPX7)

操作説明

入浴暖房

入浴中の浴室を暖房

- 風量は弱で、ヒーターは1200W/600Wの切替が可能です。

換気

入浴後の換気

- 風量の強弱切替が可能です。換気で不十分な場合は、風乾燥や乾燥運転をおすすめします。

停止

運転を停止します

- 24時間換気は3秒押しで全停止します。



涼風

入浴中、涼しい風でさわやか

- 送風+換気で、濡れている体に風が当たると、涼しく感じます。風量の強弱切替が可能です。
※冷房機能ではありません。

タイマー/人感オート

タイマー/人感オートの設定

- 人感オート運転とタイマー運転を切り替えます。
- タイマー運転は、メインリモコン(KK-RG)にて設定されたタイマー時間に切り替わります。

ホルダー取付

サブリモコン

取付ねじ



ホルダー

ホルダーを取付ねじ2本で固定し、サブリモコンを上部より差し込む。

電池の取付



- ① 電池フタ固定ねじを外す
- ② 電池フタを矢印方向に回し外す
- ③ 電池を電池ボックスに入れる
- ④ 電池フタを電池ボックスにセットし矢印方向に回し取り付ける
- ⑤ 電池フタ固定ねじを取り付ける

サブリモコンチャンネル変更のしかた

2台設置などでチャンネル変更が必要な場合以下の手順で変更してください。

- LED1 LED2
- ① **換気** + **タイマー/人感オート** + **停止** 同時3秒押し
 - ② LED1+LED2 が同時に2秒点灯後、LED1が2回点滅 LED2が1回点滅 (1チャンネル設定)
- ### 2チャンネルへの設定変更手順
- ③ ②の操作以降 **入浴暖房** を2回(LED1が2回点滅) 続けて **涼風** を2回押す。(LED2が2回点滅)
 - ④ **換気** + **タイマー/人感オート** 同時3秒押し設定を確定する。(LED1+LED2 が同時に2秒点灯)

