点検お知らせサインの解除方法

概要説明

※経済産業省の指導により施行された『長期使用製品安全点検制度』に該当する機器において
”2009年4月1日～2021年7月31日”までの期間に製造された商品に対する一貫した義務として、
点検時期を事前にお知らせする『警告サイン』がリモコン内の表示にて設けられております。
※停電や、電源の入り切りをすると再度警告が発生します。再度下記の手順操作をお願いします。

リモコンに表示される『警告サイン』の種類と解除方法

■通電時間から積算して『11.5年』を経過した製品の警告表示

基盤寿命警告 ※2	乾燥	暖房	涼風	換気	遅点滅	部品寿命経過	寿命警告

⇒点検依頼の準備をお知らせする警告　解除方法⇒**停止ボタンを10秒間長押し**
※故障している訳ではありません、あくまでも警告です。

■通電時間から積算して『12年』を経過した製品の警告表示

基盤寿命エラー ※2	乾燥	暖房	涼風	換気	早点滅	部品寿命経過	寿命エラー

⇒点検依頼を行う最終のお知らせ　解除方法⇒**早点滅する４つ全てを同時に3秒間長押し**
※故障している訳ではありませんので、正常に使用できている場合メンテナンスは不要です。
※継続して使用する上で不安を感じる際は点検及び交換も受け付けております。

対象機種【型式】　天井取付タイプ

BF-231SHA／BF-231SHB／UB-231SHA／BF-231SHAL／BF-231SHC
BF-532SHD／BF-533SHD／BF-532SHDL／BF-533SHDL
BF-532SHF／BF-533SHF／BF-532SHD2／BF-533SHD2
BF-231SHA2／BF-532SHE／BF-533SHE／BF-533SHD-CL
DK24BK-1N(T)／DK24BK-2N(T)／DK24BKT-3N(T)

⇒４つのボタンを同時に長押し(3秒間)

高須産業株式会社
TSK換気システム
本社／〒311-2404　茨城県潮来市水原3080
TEL 0299-67-5151 FAX 0299-67-5120
ホームページアドレス https://www.takasu-tsk.com
メールアドレス info@takasu-tsk.com